

Løgumkloster Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 0,8

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

92,65%

Rangering - CO₂ udledning

Sammenligning med alternative energikilder



Grøn

Mindre CO₂ udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂ udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødeklaration

Emissioner til luft

Fjernvarme pr. GJ

Fjernvarme pr. kWh

CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	4,8	kg/GJ	17,5	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	2,9	g/GJ	10,4	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,7	g/GJ	9,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	5,6	kg/GJ	20,3	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	7,5	g/GJ	27,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	63,5	g/GJ	228,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	159,4	g/GJ	573,8	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	5,3	g/GJ	19,1	mg/kWh
Partikler (TSP)	12,5	g/GJ	45,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Løgumkloster Fjernvarme
CVR: 66211118
Søndermarksvej 1 | 6240 Løgumkloster
+45 74 74 31 25 | info@lgkfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirkningsheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchesstandard. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.